


Технические условия на проектирование строительства и подключения к системам водоснабжения по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский район, село Ульяновка, улица Сельская, дом 44

1. СХПК «1 МАЯ» сообщает технические условия и порядок подключения к системе водоснабжения возможных к размещению объектов на земельном участке, кадастровый номер участка 13:10:0113007:592, общей площадью 10690 кв.м, после согласования проектной документации с учетом действующих нормативных документов со следующими организациями:
 - 1.1. Районный узел связи (Ростелеком),
 - 1.2. Роспотребнадзор,
 - 1.3. Районный отдел архитектуры.
 - 1.4. СХПК «1 МАЯ»
 - 1.5. Районная газовая служба
2. Условия подключения к водоотводящим сетям:
 - 2.1. Полиэтиленовая труба Д 100 мм.
 - 2.2. Водопроводная трасса диаметр не более 25 мм полиэтилен.
 - 2.3. На месте врезки должен быть оборудован смотровой колодец из железобетона. Диаметр нижней части колодца 1,5 м., диаметр верхней части 0,6 м. Горловина колодца должна закрываться металлической крышкой.
 - 2.4. На месте врезки к центральному водопроводу обязательно установить вентиль соответствующего диаметра проводимой трубы.
 - 2.5. Установить счетчик учета холодной воды на подводящей трубе соответствующего диаметра и установка грязевого фильтра перед ним.
3. Сроки действия технических условий с 01.10.2018 г. по 30.09.2020 г.
4. Ведомственная принадлежность земельного участка:
Администрация Ичалковского муниципального района
(владелец несет ответственность за состояние смотрового колодца и своевременным ремонтом подводящей сети).

Между заказчиком и организацией СХПК «1 МАЯ» должен быть заключен договор для ведения технического надзора за строительством и предусмотрены соответствующие средства в смете на строительство. Строительство не может быть начато до заключения с организацией СХПК «1 МАЯ» договора на технологическое подключение и технический надзор. В противном случае сооружение будет считаться как самовольно введенное. (правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ пункт 2,13; 2,24).



Председатель СХПК «1 МАЯ»  А.Г. Зиновьев