



Акционерное общество «Газпром газораспределение Саранск»
(АО «Газпром газораспределение Саранск»)

Филиал в г. Ардатове

(наименование филиала)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № Ю-00000030 от 6 декабря 2021 г.

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Саранск»
(при предварительной выдаче технических условий)

1. УФК по Республике Мордовия (Администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия)

(полное наименование заявителя - юридического лица)

2. Объект капитального строительства: жилой дом

(наименование объекта)

расположенный (проектируемый) по адресу:

431640, Мордовия Респ, р-н Ичалковский, с. Кемля,
ул. Октябрьская, д. з/у 52

(местонахождение объекта)

с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа)

5

куб. метров в час.

3. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

4. Срок действия настоящих технических условий составляет: 70 дней

5. Характеристика существующей сети газораспределения в точке присоединения в случае представления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения:

- диаметр: 76 ;

- материал: сталь ;

- давление: низкое ;

6. Информация о газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение):

7. Информация о владельце газораспределительных сетей в точке подключения:

Главный инженер



(подпись)

Н.А. Сумкин

(фамилия, имя, отчество исполнителя)