ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК»

(АО «Газпром газораспределение Саранск»)

Филиал в г.Ардатове

ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ **№ 49 от 12.09.2016 года**
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сети газораспределения.

Ф.И.О. заявителя: **Администрация Ичалковского муниципального района в лице Главы Дмитриевой В.Г.**
Адрес заявителя: **Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.62.**
Наименование объекта капитального строительства: **газификация вновь строящегося жилого дома**

Месторасположение объекта: **РМ, Ичалковский район, с. Рождествено, ул. Победы, д. 26**
Максимальная нагрузка (часовой расход газа $м^3$/час): **до 25 $м^3$/час**
Наименование ГРС от которой возможно газоснабжение объекта: **АГРС с. Ичалки**

Направление использования газа: **собственные нужды**
Сроки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к газораспределительным сетям: **сентябрь 2017 года**

Срок действия технических условий: **24 месяца**

Информация о газопроводе, к которому осуществляется подключение (технологическое присоединение):
Точка присоединения объекта к сети газоснабжения: **с. Рождествено, ул. Победы**
Давление газа в точке подключения: **0,003 Мпа**
Диаметр газопровода в точке подключения: **д.76**
Материал трубы в точке подключения: **ст.**
Информация о владельце газораспределительных сетей в точке подключения объекта:
АО «Газпром газораспределение Саранск»

Требования к проекту газоснабжения:

1. Для проектирования заказать выполнение топографической съёмки в масштабе М 1:500 в специализированной организации от точки присоединения до объекта газопотребления.
2. Проект газоснабжения выполнить силами специализированной проектной организации в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 54961-2012.» и других нормативных документов.
3. Строительно-монтажные работы выполнить организацией, имеющей разрешение СРО на соответствующие виды работ.

4. Разработанный проект согласовать с газораспределительной организацией на соответствие выданным техническим условиям.
5. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты соответствия, техническую документацию, разрешение Ростехнадзора на применение, а трубы – сертификаты заводов-изготовителей.
6. В проекте предусмотреть охранные зоны газопроводов и газорегуляторных пунктов в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей».
7. Проектом предусмотреть установку отключающего устройства на проектируемом газопроводе в точке подключения к газораспределительной сети. Отключающее устройство на вводе в жилой дом предусмотреть вне территории потребителя (СП 42-101-2003, п.4.40).
8. В качестве отключающих устройств предусмотреть установку шаровых кранов.
9. Предусмотреть установку узла учёта газа с автоматической коррекцией по температуре или по температуре и давлению согласно «Правил учёта расхода газа».
10. Требования к термозапорным клапанам, сигнализаторам загазованности CH4 и CO: установку устройств защитного отключения следует выполнять в соответствии с ПУЭ, НБП243, СП 31-110, РД №12-341-00, ГОСТ Р 52316-2005.
11. Требования к дымоотводящим устройствам для отвода продуктов сгорания и вентиляционным каналам: обеспечить наличие исправных дымоходов для отвода продуктов сгорания газа, а также вентиляционных каналов или форточек (для получения акта обследования состояния дымоходов и вентиляционных каналов необходимо обратиться в ВДПО).
12. При проектировании наружных газопроводов максимально предусмотреть использование полиэтиленовых труб. Для определения местонахождения газопровода приборным методом выполнить требования СП 42-103-2003.
13. В случае необходимости проектирования стального газопровода в подземном исполнении проектной организации предусмотреть электрозащиту газопровода от коррозии с учетом требований: ГОСТ 9.602-2005, РД 153-39.4-091-01.
14. В проекте применять изолирующие соединения, неразъёмные по диэлектрику.
15. Иметь резервный источник отопления на случай аварийного отключения от газоснабжения: в проекте указать вид резервного источника отопления.
16. При проектировании использовать оборудование и материалы прошедшие сертификацию «Газсерт».
17. При проектировании газопровода по территориям (землям) других владельцев получить их согласование: _____
18. Проектом определить продолжительность эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств.

Дополнительные требования:

1. До начала строительства заключить договор на ведение технического надзора со специализированной организацией.
2. Перед вводом объекта в эксплуатацию необходимо:
   - заключить договор на техническое обслуживание газопровода (газового оборудования), на врезку и пуск газа.
   - заключить договор на транспортировку и поставку газа.

Приложения:

1.Схема участка газоснабжения в месте подключения объекта с указанием точки подключения объекта.

Начальник Ичалковского газового участка
филиала АО «Газпром газораспределение
Саранск» в г. Ардатове _____ Пантюшин Н.И.